

## Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 229 ПВ

р.п.Саргатское. Товстухо, 3 « 14 » 03 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Саргатском районе Рудаевой Ириной Николаевной  
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: \_ МБОУ «Бергамакская СОШ» по адресу: - 646448, Омская область, район, Муромцевский район, Муромцевский район, с.Бергамак, ул.Школьная, 1

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в ходе профилактического визита в 10-00 16.02.2024 г. в МБОУ «Бергамакская СОШ» по адресу: - 646448, Омская область, район, Муромцевский район, Муромцевский район, с.Бергамак, ул.Школьная, 1

выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.2.5.3. в спортивном зале, на потолке и стенах имеются значительные дефекты отделки и следы протекания кровли

п. 2.8.3. остекление окон в рекреации второго этажа, кабинет английского языка, истории выполнено не из цельного стекла. Допущено нарушение целостности стекол, составные стекла

п.2.4.6.2 - требуют замены 2 ванн для мытья кухонной посуды; производственный стол на пищеблоке нецельнометаллические (требуется 1 стол: мясо-рыба, птица), о также является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

П.2.4.3, 2.4.9-в кабинете русского языка и литературы нет ростовой мебели, стоят ученические парты одного размера с выраженными дефектами поверхностей; при этом за одной партой расположены стулья разного размера; каждый ребенок не обеспечен мебелью в соответствии с ростом;

П.2.5.2, 2.5.3 -Требуется проведение ремонта в рекреации первого этажа (перед входом в спортивный зал), стеновые панели имеют множественные дефекты;

в ходе профилактического визита в 11-00 16.02.2024 г. в МБОУ «Бергамакская СОШ» по адресу - 646448, Омская область, район, Муромцевский район, Муромцевский район, д.Окунево, ул.

Центральная, 73

П.2.5.2, 2.5.3 -Требуется проведение ремонта холла перед входом в группу, потолок имеет множественные дефекты (расслоение гипсокартона);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

## предписываю:

МБОУ «Бергамакская СОШ» по адресу: - 646448, Омская область, район, Муромцевский район, Муромцевский район, с.Бергамак, ул.Школьная, 1

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Устранить дефекты отделки потолка в спортивном зале, устранить сухие следы протечки кровли СП 2.4.3648-20 п.2.5.3	До 15.08 2024 г.
2	остекление окон в рекреации второго этажа, кабинет английского языка, истории выполнить из цельного стекла. СП 2.4.3648-20 п.2.8.3	До 15.08 2024 г
3	Приобрести 2 ванны для мытья кухонной посуды; производственные стол на пищеблок цельнометаллические (требуется 1 стол: мясо-рыба, птица) СП 2.4.3648-20 п.2.4.6.2., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.2.9	До 15.08 2024 г
4	Приобрести ученическую мебель в кабинеты русского языка и литературы позволяющую проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. СП 2.4.3648-20 п.2.4.3	До 15.08 2024 г
5	Сделать ремонт в рекреации первого этажа (перед входом в спортивный зал), стеновые панели имеют множественные дефекты; устранить дефекты СП 2.4.3648-20 П.2.5.2, 2.5.3	До 15.08 2024 г
- 646448, Омская область, район, Муромцевский район, Муромцевский район, д.Окунево, ул. Центральная, 73		
6	Устранить дефекты отделки потолка холла перед входом в группу, потолок имеет множественные дефекты (расслоение гипсокартона);  СП 2.4.3648-20 п.2.5.3, 2.5.2	До 15.08 2024 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Бергамакская СОШ»**  
по адресу: - 646448, Омская область, район, Муромцевский район, Муромцевский район, с.  
Бергамак, ул.Школьная, 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в \_\_\_\_\_ по адресу:

646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 3

— тел./факс (38178) 21-490; E-mail: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г.

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

\_\_\_\_\_  
(должность лица, составившего  
предписание)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Рудаева И.Н.

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14\_\_» 03\_\_2024 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Вязанкина А.А.

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_15\_» \_\_03\_\_ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования администрации Муромцевского муниципального района Омской области. 646430, Омская область, Муромцевский район, рабочий поселок Муромцево, Красноармейская ул., д.2